

Fra: magnus.axelsson@enterprise.ministry.se [mailto:magnus.axelsson@enterprise.ministry.se]

Sendt: 9. maj 2011 16:55

Til: TRM Jakob Karlshøj

Emne: Vindkraft - Sikkerhet -Væg og Jernvæg

Det finns ingen lagstiftning som reglerar placeringen av vindkraftverk invid vägar eller järnvägar. Den praxis som tillämpas är att Trafikverket alltid ska få yttra sig i planeringsärenden om placeringen. För att inte utgöra en fara för trafiksäkerheten bör vindkraftverk placeras med avstånd från vägar och järnvägar.

Avståndet till allmän väg bör enligt Trafikverket vara minst totalhöjden på vindkraftverket, dock minst 50 m, oavsett

vägtyp.

Har en väg låg trafikintensitet kan verk eventuellt placeras närmare.

Rekommenderat skyddsavstånd till järnväg är vindkraftverkets totalhöjd +20 m.

Detta är dock den generella rekommendationen från Trafikverket. I de enskilda fallen kan eventuellt kraven bli både

större och mindre beroende på de förutsättningar som gäller i det specifika fallet.

mvh

Magnus

Magnus Axelsson

Näringsdepartementet, Transportenheten,

Ministry of Enterprise, Energy and Communications, Division for transport

Tel: +46 - 8 - 405 12 33

2

mobil: +46 - 761 - 47 01 25

magnus.axelsson@enterprise.ministry.se

För miljöns skull – skriv inte ut detta meddelande i onödan